


Ściana S 1

1:50



UWAGI :

1. W ścianie należy osadzić elementy dylatacji wykonane ze stali nierdzewnej wg rys. K 19.

Beton C25/30 - wodoszczelny  
Stal Ø - AI  
Stal # - AIII



Projekt wykonawczy  
przebudowy Kąpieliska w Żarkach  
przy ul. Wierzbowej


TEMAT:

RYSUNEK: Ściana S 1




Projektował:	mgr inż. L. Cybura	upr. bud. 217 / 83	DATA:	02.2017	SKALA:	1:50	NR RYSUNKU:	K 2
Sprawił:	mgr inż. E. Cybura	upr. bud. 1378/84	NR PROJ.:	E 02 / 2017		1:20	NR REWIZJI:	
Opracował:	P. Lejbęg							

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK - TEL. 32-291 01 94  
TEL/FAX: 32-291 80 98 , e - mail: pracowniapik@gmail.com


## 1:20



Pręty NR 6 kotwić jak pokazano obok



## 1:50



UWAGI:

W ścianie należy osadzić element

Beton C25/30 - wodoszczelny

# Stal Ø - Al

Stal # - All



Projekt wykonawczy  
przebudowy kąpieliska w Żarkach  
przy ul. Wierzbowej


TEMAT:

RYSUNEK: Ściana narożna SN 1

Projektowat:	mgr inż. L. Cuiłwa	DATA:	SKALA:	NR PRISŁUKU
	upr. bud. 217 / 68	02.2017	1:50	<b>K3</b>
Sprawdził:	mgr inż. E. Cuiłwa	NR PROJ:	1:20	
	upr. bud. 1378/64			NR REWIZJI
Oprowadził:	P. Leląg	E 02 / 2017		

**PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK - TEL.32-291 01 94**  
**TEL/FAX: 32-291 80 98 , e - mail: [pracowniapik@gmail.com](mailto:pracowniapik@gmail.com)**

Ściana narożna SN 1A



UWAGI:  
1. W ścianie należy osadzić elementy ocieplenia wykonane ze stali nierdzewnej wg rys. K 19.  
2. W służące osadzić elementy wyposażenia wg proj. branżowych.

Beton C25/30 - wodoszczelny  
Stal Ø - A1  
Stal # - AIII

Projekt wykonawczy  
przebudowy kapełnia w Zdrzych  
przy ul. Wierzbowej

RYSUNEK: Ściana narożna SN 1A

Projektant	mgr inż. L. Ciołka	Styl	Wersja
Sprowadz	mgr inż. S. Ciołka	1:50	K 4
Opisane	P. Lajb	1:50	Wersja
		1:50	Wersja

PRACOWNIA PROJEKTOWA BIK - TEL. 32 231 01 84  
TEL/FAX 32 231 80 98 e - mail: pracownia@piakal.com