

Zakład Usług Komunalnych w Żarkach

42-310 Żarki, ul. Leśniowska 55 tel.(034) 314 81 61: fax(034) 316 10 98

Żarki dnia 11.03.2016r

ZUK.6215/4/.2016

„Ekoprojekt”
Inżynieria Środowiska Iwona Hadryś
Ul. Bursztynowa 80/1
42-202 Częstochowa

dotyczy: warunków technicznych projektowania i realizacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki ul. Chryzantem i Leśniowska

W odpowiedzi na pismo podajemy warunki niezbędne do opracowania projektu budowlanego dla wyżej wymienionej inwestycji:

- 1/ Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektować z rur PCV Ø 0,2 m litych, grubość ścianki 5,9 mm, typ ciężki, klasa S (SDR 34, SN 8), łączonych na uszczelkę.
- 2/ Studnie kanalizacyjne rewizyjne zaprojektować z PCV Ø 0.8 m łączonych Studnie powinny być szczelne.
- 3/ Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji zaprojektować z rur PCV Ø 0,16 m, lite, grubość ścianki 4,7 mm, klasa S (SDR 34, SN 8) z uszczelką. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować do budynków mieszkalnych. Na działkach zaprojektować studzienki Ø 0,400 m w odległości od ogrodzenia do 3,0 m. Miejsce zaprojektowania przyłącza uzgodnić z właścicielem posesji (oświadczenie wraz z załącznikiem graficznym). Przyłącza kanalizacyjne należy włączać do kanalizacji sanitarnej poprzez trójnik lub bezpośrednio do studni rewizyjnych.

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Żarkach
inż. Marek Grzelczyk