

Zakład Usług Komunalnych w Żarkach

42-310 Żarki, ul. Leśniowska 55 tel.(034) 314 81 61: fax(034) 316 1098

Żarki dnia 11.03.2016 r

ZUK .6215/ 9 / 2016

„Ekoprojekt“
Inżynieria Środowiska Iwona Chadryś
Ul. Bursztynowa 80/1
42-202 Częstochowa

Dotyczy: warunków technicznych projektowania i realizacji rozbudowy i połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Żarki ul. Chryzantem , Leśniowska

W odpowiedzi na pismo podajemy warunki niezbędne do opracowania projektu budowlanego dla wyżej wymienionej inwestycji:

1/ Zaprojektować sieć wodociągową z rur PE o średnicy \varnothing 110 mm i wytrzymałości min 1,0MPa

Włączenie do istniejącej sieci \varnothing 110 PCV

2/ Hydranty p. pożarowe o średnicy \varnothing 80 mm

3/Przyłącza wodociągowe zaprojektować do układu wodomierzowego działek zabudowanych lub w budowie budynkami mieszkalnymi przylegającymi do pasa drogowego, w którym będzie realizowany wodociąg uliczny

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Żarkach
[Podpis]
inż. Marek Szurczyk