Rozdzielnica podtynkowa IP44
Schemat tablicy Rs-1 - PARTER
obudowa II klasa ochronności

Pi=23,5kW
Ps14,1kW kj=0,6



UWAGA:
1.Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
2.Wykonanie tablicy w II klasie ochronności
3.Układ sieci - TT
4.Przewody układać w metalowych korytach kablowych

BIURO PROJEKTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH "K O M A"
42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel./fax 034 366-45-57
NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@ architekci.pl

Nazwa obiektu:	**Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych**		
Inwestor:	**Gmina Żarki, ul.Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki**		
Przedmiot rysunku:	Schemat rozdzielni Rs1		
Projektował:	mgr inż. Łukasz Trzepizur SLK/5283/POOE/14		Skala: ---
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Bardzel SLK/0898/PWOE/05		Rys. nr: 7
			Data: 06.2017