


UWAGA:

- 1.Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
- 2.Wykonanie tablicy w II klasie ochronności
- 3.Układ sieci - TT
- 4.Przewody układać w metalowych korytach kablowych

BIURO PROJEKTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH		"K O M A"		
42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel./fax 034 365-45-57 NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@architekci.pl				
Nazwa obiektu:		Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych		
Inwestor:		Gmina Żarki, ul.Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki		
Przedmiot rysunku:		Schemat rozdzielni Rg2		
Projektował:	mgr inż. Łukasz Trzepizur	SLK/5283/POOE/14		Skala: ---
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Bardzel	SLK/0898/PWOE/05		Rys. nr: 10
				Data: 06.2017