


LEGENDA:

- ✕ ⊗ Wypust oświetleniowy - oprawa wg. wyboru inwestora
- ⚡ Łącznik oświetlenia schodowy
- ⚡ Łącznik oświetlenia pojedynczy IP 44
- ⚡ Łącznik oświetlenia pojedynczy
- ⚡ Łącznik oświetlenia świecznikowy
- czujnik obecności
- AW1 oprawa awaryjna ewakuacyjna typu LED 5W
- EW1 oprawa ewakuacyjna kierunkowa typu LED 2W/2h/AT IP 65

BIURO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH DROGOWYCH		"K O M A"		
42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel./fax 034 366-45-57		e-mail: biurokoma@architekci.pl		
NIP 573 104 51 61				
Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych				
Inwestor: Gmina Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki				
Przedmiot rysunku: instalacje elektryczne - piętro - oświetlenie				
Projektował:	mgr inż. Łukasz Trzeplisz SLK/5283/POO/E/14			Skala: 1:50
Sprawił:	mgr inż. Mariusz Bardziel SLK/0898/PWO/E/05			Rys. nr: 5
				Data: 06.2017