

LEGENDA:

- Trasa układania przewodów elektrycznych w korytach kablowych
- Gniazdo natynkowe 3-fazowe z rozłącznikiem, 16A ze stykiem ochronnym, zabudowa na wys. 1,2m od posadzki
- Gniazdo wtykowe 230V, ze stykiem ochronnym
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, ze stykiem ochronnym IP44.
- Przycisk PWP
- Rozdzielnia elektryczna
- grzejnik elektryczny mieszkaniowy (płytowy bądź konwektorowy)
- grzejnik elektryczny łazienkowy
- kanał nawiewny "zetowy" lub kanał wyciągowy
- podgrzewacz elektryczny pojemnościowy wody P=5kW/3-faz.
- podgrzewacz elektryczny przepływowy wody P=3,5kW/1-faz.

* - projekt wentylacji dotyczy pomieszczeń garażowych, pozostałe pomieszczenia wentylowane zgodnie ze stanem istniejącym wentylacja grawitacyjna

BIURO PROJEKTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH "K O M A"	
42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel./fax 034 366-45-57 NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@architekci.pl	
Nazwa obiektu:	Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych
Inwestor:	Gmina Żarki ul.Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki
Przedmiot rysunku:	instalacje elektryczne- parter - gniazda i technologia
Projektował: mgr inż. Łukasz Trzepizur SLK/5283/POOE/14	Skala: 1:50
Sprawdził: mgr inż. Mariusz Bardzel SLK/0898/PWOE/05	Rys. nr: 2
	Data: 06.2017