



LEGENDA:

- Wypust oświetleniowy - oprawa wg. wyboru inwestora
- Łącznik oświetlenia schodowy
- Łącznik oświetlenia pojedynczy IP 44
- Łącznik oświetlenia pojedynczy
- Łącznik oświetlenia świecznikowy
- czujnik obecności
- AW1 oprawa awaryjna ewakuacyjna typu LED 5W
- EW1 oprawa ewakuacyjna kierunkowa typu LED 2W/2h/AT IP 65

|   |  |          |         |
|---|--|----------|---------|
| BIURO PROJEKTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH "K O M A"  |  |          |         |
| 42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel./fax 034 366-45-57<br>NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@architekci.pl |  |          |         |
| Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych              |  |          |         |
| Inwestor: Gmina Żarki, ul.Kościuski 15/17, 42-310 Żarki   |  |          |         |
| Przedmiot rysunku: instalacje elektryczne - piętro - oświetlenie  |  |          |         |
| Projektował: mgr inż. Łukasz Trzeplisz SLK/5283/PDOE/14   |  | Skala:   | 1:50    |
| Sprawił: mgr inż. Mariusz Bandzel SLK/0898/PWDE/05  |  | Rys. nr: | 3       |
|   |  | Data:    | 05.2017 |