




LEGENDA:

 ZK złącze kontrolne instalacji odgromowej oraz miejsce lokalizacji zwodu odprowadzającego z drutu Fe/Zn 8mm na wspornikach naprężanych + przewód uziomowy Fe/Zn 30x4mm
Uziom otokowy Fe/Zn 30x4mm

 Panel fotowoltaiczny

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BIURO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH "K O M A" | |  | |
| 42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel./fax 034 366-45-57 | | e-mail: biurokoma@architekci.pl | |
| NIP 573 104 51 61 | | | |
| Nazwa obiektu: | Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych | | |
| Inwestor: | Gmina Żarki, ul.Kościuski 15/17, 42-310 Żarki | | |
| Przedmiot rysunku | instalacje elektryczne - dach | | |
| Projektował: | mgr inż. Łukasz Trzępiak SLK/5283/P00E/14 | Skala: | 1:50 |
| Sprawił: | mgr inż. Mariusz Bartoń SLK/0898/PW0E/05 | Rys. nr: | 6 |
| | | Data: | 06.2017 |