



UWAGA:

- 1.Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
- 2.Wykonanie tablicy w II klasie ochronności
- 3.Układ sieci - TT
- 4.Przewody układać w metalowych korytach kablowych

BIURO PROJEKTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH			"K O M A"		
42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19			tel./fax 034 366-45-57		
NIP 573 104 51 61			e-mail: biurokoma@architekci.pl		
Nazwa obiektu:			Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych		
Inwestor:			Gmina Żarki, ul.Kościuski 15/17, 42-310 Żarki		
Przedmiot rysunku:			Schemat rozdzielni Rg1		
Projektował:	mgr inż. Łukasz Trzepizur	SLK/5283/P00E/14	Skala:	---	
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Bardzel	SLK/0898/PWOE/05		Rys. nr:	9
			Data:		06.2017