

Żarki, dnia 30.12.2016

ZUK – 6215/ 14 / 2016

R2 Projekt Artur Uchnast
Ul. Sucharskiego 320/23
42-300 Myszków

Dot: warunków technicznych przebudowy i rozbudowy przyłącza sanitarnego do projektowanego budynku zaplecza sanitarnego kąpieliska zlokalizowanego w Żarkach przy ul. Wierzbowej nr dz. 2040/4

1. Miejsce i sposób przyłączenia do sieci:
 - a) włączenie do istniejącego przyłącza sanitarnego ϕ 160 . z rur PCV
wykonać przez zabudowę studzienki sanitarnej ϕ 400
 - b) podłączenie do sieci sanitarnej może wykonać firma , zakład lub wykonawca posiadający aktualny wpis do działalności gospodarczej oraz wymagane uprawnienia budowlane w tym zakresie uzgodnione z Zakładem Usług Komunalnych w Żarkach.
2. Realizację przyłącza do sieci sanitarnej zapewnia inwestor na własny koszt.
 - a) przyłączy sanitarne wykonać z rur PCV ϕ 160
 - b) w przypadku, gdy odcinak przyłącza przebiegać będzie pod jezdnią, zastosować rurę ochronną.
3. Wykonane przyłącze należy zgłosić do ZUK do odbioru na otwartym wykopie.
- 4.. Niniejsze warunki są ważne przez okres jednego roku i stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej na przyłączenie do sieci sanitarnej.
Dokumentację należy przedstawić do zatwierdzenia w
 - Zakładzie Usług Komunalnych w Żarkach
 - Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach (Referat Gospodarki Komunalnej)przed wykonaniem podłączenia.
- 5.. Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do ZUK:
 - jeden egzemplarz wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu przyłącza.
 - jeden egzemplarz dokumentacji technicznej przyłącza , uzgodnionej w Starostwie Powiatowym w Myszkowie

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Żarkach
inż. Marek Szczęsny