



**Referat Gospodarki
Komunalnej
i Inwestycji**

**R2 PROJEKT
P. Artur Uchnast
ul. Sucharskiego 32d/23
42-300 Myszków**

W nawiązaniu do złożonego pisma z dnia 21.02.2017r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego budynku zaplecza sanitarnego oraz parkingu zlokalizowanego na działce nr 2040/4 przy ul. Wierzbowej w Żarkach uzgadniam przedłożoną koncepcję zgodnie z przedłożonym projektem, który stanowi integralną część niniejszego pisma i określam następujące warunki techniczne:

- wody opadowe należy zagospodarować na terenie inwestycji poprzez budowę obiektów umożliwiających retencję terenową i kanałową,
- nadmiar wód opadowych doprowadzić do kolektora deszczowego w drodze – ul. Wierzbowa (Ø dopływu 250), alternatywnie doprowadzić wody deszczowe do kolektora kD500 (Ø dopływu 250) zlokalizowanego na działce ozn. nr geod. 2040/4 ob. Żarki,
- zabrania się wprowadzenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód z wnętrza budynku,
- teren inwestycji należy kształtować w sposób niezakłócający stosunków wodnych,
- układ kanalizacji deszczowej zaprojektować w sposób uniemożliwiający dostawanie się do niej zanieczyszczeń stałych, piachu i ropopochodnych w ilościach przekraczających dopuszczalne normy; na rurach spustowych zastosować czyszczaki z rusztem; wpusty z osadnikami,
- projekt budowlany należy opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych z potwierdzeniem w terenie istniejącego uzbrojenia,
- w przypadku prowadzenia prac na terenach nienależących do inwestora należy uzyskać zgodę właściciela i zamieścić ją w projekcie.

Warunki techniczne są ważne 2 lata.

**Urząd Miasta i Gminy Żarki
ul. Kościuszki 15/17
42-310 Żarki**

tel. (34) 314 80 36

fax. (34) 316 10 78

e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:

MBS Myszków o/Żarki

43827910360400001320040001

Otrzymują:

- adresat,
- a.a.

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
mgr inż. Joanna Zamorska

